

TARKASTUSASIAKIRJA: Omakotitalot tai vastaavat osa B

Rakennusluvan hakija	
Rakennuslupatunnus	
Rakennuspaikka	

ILMANVAIHTOLAITTEET	Vastuuhenkilö	Pvm ja kuittaus
01. IV- piirustukset (1 sarja) on työmaalla käytettävissä	<i>IV</i>	
02. Käytettävien materiaalien kelpoisuus tarkastettu	<i>IV</i>	
03. Ilmanvaihtolaitoksen vuotuinen LTO- vaatimus täyttyy	<i>IV</i>	
04. Materiaalien varastointi	<i>IV</i>	
05. Laitteiden ja kanavistojen työnaikainen suojaus	<i>IV</i>	
06. Kanaviston asennustarkastus suoritettu	<i>IV</i>	
07. Tiiveyskoe suoritettu (mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä). Pöytäkirja	<i>IV</i>	
08. Lämpö- ja paloeristeet tarkastettu	<i>IV</i>	
09. Kanaviston puhdistettavuus tarkastettu	<i>IV</i>	
10. Ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu	<i>IV</i>	
11. Siirto- ja korvausilmareitit (esim. oviraot) tarkastettu	<i>IV</i>	
12. Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. Pöytäkirja	<i>IV</i>	
13. IV- järjestelmän puhtaus tarkastettu	<i>IV</i>	
14. Käytönopastus, IV-laitteet	<i>IV</i>	
Kopio palautetaan rakennusvalvontaan käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.		

IV = ilmanvaihtotyönjohtaja